

## 障害福祉サービス事業所メープルガーデン新築工事 一般競争入札に関する質問・回答

開札日	平成 22 年 11 月 12 日
質問の受付期間	平成 22 年 11 月 1 日(月)～平成 22 年 11 月 5 日(金)
回答の閲覧期間	平成 22 年 11 月 9 日(火)～平成 22 年 11 月 11 日(木)
回答者	法人事務局企画部 千葉

質 問	回 答
<p>1 入札公告の 2.入札に参加できる者に必要な資格に関する事項の(10)配置技術者に関する条件に『上記の施工実績を満たす工事の施工監理経験があること』とありますが、今回工事と構造的に同じ(木造)で同規模以上の工事は該当するのでしょうか？ (受付:平成 22 年 11 月 4 日)</p>	<p>施工実績につきましては、木造で、且つ、①障害福祉サービス事業所、②その他福祉関連施設、③医療関連施設、のいずれかであることを優先しております。その他、こちらが実績として含めるかどうか、個別に検討させていただきますので、早々にご相談下さい。</p>
<p>2 ① A-002 現場代理人の条件で、1 級建築士かつ 1 級施工管理技士の有資格者とありますが、入札公告の条件には 1 級建築士の条件はありません。どちらが必要条件かご指示願います。</p> <p>② S-004 地盤改良工事(エルニード工法)において室内試験及び諸試験は別途工事と考えて宜しいでしょうか？</p> <p>③ A-012 延焼の恐れのある部分内のサッシの防火仕様をご指示願います。</p> <p>④ 外溝・植栽工事及びマンホール蓋等は全て別途工事と考えて宜しいでしょうか？</p> <p>⑤ 室名札・誘導ブロックについて、設置場所・形状・規格・仕様等をご指示願います。 (受付:平成 22 年 11 月 5 日)</p>	<p>①配置技術者は入札公告の記載内容にてご対応下さい。建設業法に違反のないようにお願い致します。現場代理人については、入札公告には記載ありませんが、契約書にて規定します。宮城県契約課の『工事請負契約書』に倣いますので、そちらの第 10 条にて資格条件などご確認下さい。(ホームページより様式閲覧できます。)</p> <p>②宜しいです。</p> <p>③法 22 条地域、木造平屋建てなので、防火仕様の制限はありません。</p> <p>④マンホール蓋工事は本工事として下さい。外溝・植栽工事は別途工事として下さい。</p> <p>⑤室名札:各室・全扉にカットニングシート貼り(サイズ:W300mm × H40mm 程度。片面のみ) 誘導ブロック:別途工事として下さい。</p>
<p>3 ① 床下地構造用合板 t16 とありますが、t15 で宜しいでしょうか？また、t16 の場合メーカー等指示ください。</p>	<p>①宜しいです。床高さの微調整は、根太にて行いたいと思います。</p>

<p>② 床下地合板厚について、A-02 ではPタイル下地合板t12とありますが、A-025 では合板t16とあります。どちらが正しいでしょうか？</p> <p>③ 床下地合板厚について、A-025 ではPタイル下地根太45×75とありますが、S-012 では根太45×105とあります。どちらが正しいでしょうか？</p> <p>④ フローリング t8 とPタイルt2とあります。厚さによるレベル差を解消するため捨張合板等は必要ないでしょうか？</p> <p>⑤ 断面詳細図において床束が鋼製束のように見えますが、軸組図では木束に見えます。どちらが正しいでしょうか？</p> <p>⑥ 野菜洗浄スペースの床下断熱材は不要でしょうか？</p> <p>⑦ 巾木部分はコンクリートが見える断面のように見えますが、仕上げはどの様にしたら宜しいでしょうか？ (受付:平成22年11月5日)</p>	<p>② t=16mmとしてください。(①より15mmとして下さい。)</p> <p>③ S-012図が正しいです。45×105として下さい。</p> <p>④ 床高さの微調整は、根太にて行いたいと思います。手間の場合、捨貼板を検討していただいても問題ありません。</p> <p>⑤ 鋼製束で考えてください。</p> <p>⑥ ご指摘の通り、必要です。押出し法ポリスチレンフォーム保温板 t=30mm で見てください。</p> <p>⑦ 化粧型枠の上、ケミクリート塗布として下さい。基礎パッキンは、気密パッキンを使用してください。</p>
---	---